

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Dernière mise à jour ici intégrée : /

(JO du 16 avril 2010)

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment son livre V;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement modifié ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées ;

Vu l'instruction technique 246 du ministre chargé de l'intérieur relative au désenfumage dans les établissements recevant du public ;

Vu le Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition septembre 2001 (document technique D 9) ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 15 décembre 2009,

Arrête :

Art. 1 - Les installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n°1510 sont soumises aux dispositions des annexes I à III du présent arrêté. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Art. 2 - Les dispositions des annexes I et III sont applicables le lendemain de sa publication aux installations enregistrées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables. Toutefois, certaines dispositions sont également applicables aux installations existantes dans les conditions fixées à l'annexe II.

Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-12 du code de l'environnement, l'intégralité des points des annexes I et III ne s'appliquent néanmoins qu'à l'extension elle même, la partie existante restant soumise aux dispositions antérieures.

Art. 3 - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement.

Art. 4 - Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010

Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dument autorisées

ANNEXE I

Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement sous la rubrique n°1510

1. Dispositions générales

Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- **Entrepôt couvert** : installation composée d'un ou plusieurs bâtiments pourvus a minima d'une toiture.
- **Cellule** : partie d'un entrepôt couvert compartimenté, destinée au stockage, qui respecte les prescriptions du point 2.2.7.
- **Espace protégé** : espace dans lequel le personnel est à l'abri des effets du sinistre. Il est constitué par un escalier encloué ou par une circulation enclouée. Les cellules adjacentes constituent également des espaces protégés.
- **Hauteur** : la hauteur d'un bâtiment d'entrepôt est la hauteur au faitage, c'est-à-dire la hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture).
- **Bandes de protection** : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture.
- **Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice de toiture, gouttes enflammées** : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 22 mars 2004 et du 14 février 2003 susvisés.
- **Matières dangereuses** : substances ou mélanges visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé.
- **Mezzanine** : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % (ou 85 % pour le cas du textile) de la surface du niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé.
- **Niveau** : surface d'un même plancher disponible pour un stockage ou une autre activité de l'entrepôt.
- **Produits stockés en masse** : produits empilés les uns sur les autres.
- **Produits stockés en vrac** : produits nus posés au sol en tas.
- **Produits en paletiers** : produits stockés sur une palette disposée dans des râteliers (souvent dénommés racks).
- **Structure** : éléments qui concourent à la stabilité du bâtiment tels que les poteaux, les poutres, les planchers et les murs porteurs.
- **Support de couverture** : tous les éléments reposant sur la structure concourant au

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010

Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dument autorisées

couvert du bâtiment.

- Niveau de référence : le niveau de référence est celui de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et desservant la construction utilisable par les engins des services d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse.

1.1. Conformité de l'installation au dossier d'enregistrement

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints au dossier d'enregistrement.

L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

1.2. Dossier installation classée

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

1.3. Entraînement des poussières ou de boue

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées.

1.4. Intégration dans le paysage

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010

Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dûment autorisées

Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation...), l'exploitant met en œuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.

2. Risques

2.1. Implantation

Les parois extérieures des cellules de l'entrepôt ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert sont implantés à une distance minimale des limites du site calculée de façon à ce que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte de l'établissement en cas d'incendie en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport aux matières combustibles potentiellement stockées en utilisant la méthode de calcul FLUMILOG (référéncée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).

Cette distance est au moins égale à 1,5 fois la hauteur de l'entrepôt sans être inférieure à 20 mètres.

L'installation ne comprend pas, ne surmonte pas, ni n'est surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers. Le stockage en sous-sol est interdit, c'est-à-dire en dessous du niveau dit de référence.

Le niveau de référence est celui de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et desservant la construction utilisable par les engins des services d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse.

2.2. Construction. - Accessibilité

2.2.1. Accessibilité au site

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.

On entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Cet accès doit pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours.

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
 - **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
 - **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
 - **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- Le trait qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dûment autorisées

d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

La voie d'accès des services de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte une matérialisation au sol faisant apparaître la mention « accès pompiers ». Ce dispositif peut être renforcé par une signalisation verticale de type « stationnement interdit ».

L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux.

2.2.2. Accessibilité des engins à proximité de l'installation

Une voie « engins », dans l'enceinte de l'établissement, au moins est maintenue dégagée pour la circulation et le croisement sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pas être obstruée par l'effondrement de cette installation et par les eaux d'extinction.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de $S = 15/R$ mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation ou aux voies échelles définies aux 2.2.3 et 2.2.4 et la voie engin.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les quarante derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

2.2.3. Mise en station des échelles

Chaque cellule a au moins une façade accessible desservie par une voie permettant la circulation et la mise en station des échelles et bras élévateurs articulés. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie au 2.2.2.

Depuis cette voie, une échelle aérienne peut être mise en station pour accéder à au moins toute la hauteur du bâtiment et défendre chaque mur séparatif coupe-feu. La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010

Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dûment autorisées

- minimum de 15 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de $S = 15/R$ mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance minimale au poinçonnement de 88 N/cm².

Par ailleurs, pour tout bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie « échelle » permet d'accéder à des ouvertures.

Ces ouvertures qui demeurent accessibles de l'extérieur et de l'intérieur permettent au moins deux accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Elles sont aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.

Les dispositions du présent point ne sont pas exigées si la cellule a une surface de moins de 2 000 mètres carrés respectant les dispositions suivantes :

- au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible ;
- la cellule comporte un dispositif d'extinction automatique d'incendie ;
- la cellule ne comporte pas de mezzanine.

2.2.4. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès aux issues du bâtiment ou à l'installation par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum.

Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès à chaque cellule sauf s'il existe des accès de plain-pied.

2.2.5. Accès à l'entrepôt des secours

Les accès de l'entrepôt permettent l'intervention rapide des secours. Leur nombre minimal permet que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un d'eux et de 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac. Deux issues au moins vers l'extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés.

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010

Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dûment autorisées

2.2.6. Structure des bâtiments

L'exploitant réalise une étude technique démontrant que les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres, mezzanines) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu. Cette étude est réalisée avec la construction de l'entrepôt et est tenue à disposition de l'inspection des installations classées.

Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- les parois extérieures des bâtiments sont construites en matériaux A2 s1 d0 ;
- l'ensemble de la structure est a minima R 15 ;
- pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 12,50 mètres de hauteur, la structure est R 60, sauf si le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie ;
- pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers (hors mezzanines) sont EI 120 et les structures porteuses des planchers R 120 au moins ;
- les murs séparatifs entre deux cellules sont REI 120 ; ces parois sont prolongées latéralement le long du mur extérieur sur une largeur de 1 mètre ou sont prolongées perpendiculairement au mur extérieur de 0,50 mètre en saillie de la façade ;
- les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment au droit du franchissement. La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d0 ou comporte en surface une feuille métallique A2 s1 d0 ;
- les murs séparatifs entre une cellule et un local technique (hors chaufferie) sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture ou une distance libre de 10 mètres est respectée entre la cellule et le local technique ;
- les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quais destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages et les quais, sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage.

Cette distance peut être inférieure à 10 mètres si les bureaux et locaux sociaux sont :

- isolés par une paroi jusqu'en sous-face de toiture et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont tous REI 120 ;
- sans être contigus avec les cellules où sont présentes des matières dangereuses.

De plus, lorsque les bureaux sont situés à l'intérieur d'une cellule :

- le plafond est REI 120 ;
- le plancher est également REI 120 si les bureaux sont situés en étage ;
- les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à plus de 8 mètres du sol intérieur, sont encloisonnés par des parois REI 60 et construits en matériaux A2 s1 d0. Ils débouchent directement à l'air libre, sinon sur des

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010

Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dûment autorisées

circulations enclouées de même degré coupe-feu y conduisant. Les blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont E 60 C2 ;

- le sol des aires et locaux de stockage est de classe A1fl ;
- les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques et canalisations, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les fermetures sont associées à un dispositif asservi à la détection automatique d'incendie assurant leur fermeture automatique, mais ce dispositif est aussi manœuvrable à la main, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. Ainsi les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C et les portes satisfont une classe de durabilité C2 ;
- les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2 s1 d0 ;
- en ce qui concerne les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) :
 - soit ils sont de classe A2 s1 d0 ;
 - soit le système « support + isolants » est de classe B s1 d0 et respecte l'une des conditions ci-après :
- l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
- l'isolation thermique est composée de plusieurs couches dont la première (en contact avec le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 mm, de masse volumique supérieure à 110 kg/m³ et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées d'isolants, justifiant en épaisseur de 60 millimètres d'une classe D s3 d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
- le système de couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3) ;
- les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0.

2.2.7. Cellules

La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l'absence de système d'extinction automatique d'incendie et à 6 000 mètres carrés en présence d'un système d'extinction automatique d'incendie adapté à la nature des produits stockés.

La surface d'une mezzanine occupe au maximum 50 % de la surface du niveau inférieur de la cellule. Dans le cas où, dans une cellule, un niveau comporte plusieurs mezzanines, l'exploitant démontre, par une étude, que ces mezzanines n'engendrent pas de risque supplémentaire, et notamment qu'elles ne gênent pas le désenfumage en cas d'incendie.

Pour les entrepôts textile, la surface peut être portée à 85 % sous réserve que l'exploitant démontre, par une étude, que cette mezzanine n'engendre pas de risque supplémentaire, et notamment qu'elle ne gêne pas le désenfumage en cas d'incendie.

2.2.8. Cantonnement et désenfumage

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
 - **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
 - **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
 - **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dument autorisées

2.2.8.1. Cantonnement

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.

Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture, poutre, murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, ou enfin par des écrans mobiles asservis à la détection incendie. Les écrans de cantonnement sont DH 30, en référence à la norme NF EN 12 101-1, version juin 2006.

La hauteur des écrans de cantonnement est déterminée conformément à l'annexe de l'instruction technique n° 246 susvisée.

2.2.8.2. Désenfumage

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des chaleurs (DENFC).

Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture.

Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.

Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande automatique, manuelle ou autocommande. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.

Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellules.

La commande manuelle des DENFC est au minimum installée en deux points opposés de chaque cellule. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès de chacune des cellules de stockage et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008.

Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent les caractéristiques suivantes :

- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010

Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dûment autorisées

- classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T(00) ;
- classe d'exposition à la chaleur B 300.

Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique s'il existe.

En présence d'un système d'extinction automatique, les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique.

En cas d'entrepôt à plusieurs niveaux, les niveaux autres que celui sous toiture sont désenfumés par des ouvrants en façade asservis à la détection conformément aux dispositions de l'instruction technique 246 susvisée.

2.2.8.3. Amenées d'air frais

Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.

2.2.9. Systèmes de détection incendie

La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour les cellules, les locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des cellules sinistrées.

Cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique. Dans ce cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection précoce de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude technique permettant de le démontrer.

2.2.10. Moyens de lutte contre l'incendie

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

- plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010

Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dument autorisées

DN 100 ou DN 150. Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins de secours).

Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir un débit minimum de 120 mètres cubes par heure durant deux heures.

Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propre au site, accessible en permanence aux services d'incendie et de secours. Ces réserves ont une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de platesformes d'aspiration par tranche de 120 mètres cubes de capacité.

Le débit et la quantité d'eau d'extinction et de refroidissement nécessaires sont calculés conformément au document technique D 9 susvisé ;

- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
- de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel.

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Pour les installations existantes, un tel exercice est réalisé a minima dans les trois ans qui suivent la publication du présent arrêté. Les exercices font l'objet de comptes rendus conservés au moins quatre ans dans le dossier prévu au point 2.1 de la présente annexe.

2.2.11. Cuvettes de rétention

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l'exception

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
 - **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
 - **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
 - **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dument autorisées

des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme déchets.

2.2.12. Rétention des aires et locaux de travail et isolement du réseau de collecte

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage des dépôts couverts. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut.

En cas de dispositif de confinement externe au bâtiment, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. Ces systèmes de relevage sont munis d'un dispositif d'arrêt automatique et manuel. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.

Les eaux d'extinction ainsi confinées lors d'un incendie sont analysées afin de déterminer si un traitement est nécessaire avant rejet.

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. Pour chaque cellule, l'exploitant calcule la somme :

- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part ;
- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par mètre carré de surface

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010

Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dument autorisées

de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

Le volume du confinement nécessaire est alors déterminé par le plus grand résultat obtenu par ces différents calculs.

Les rejets respectent les valeurs limites suivantes :

- matières en suspension : 35 mg/l ;
- DCO : 125 mg/l ;
- DBO₅ : 30 mg/l ;
- teneur en hydrocarbures : 10 mg/l.

2.2.13. Installations électriques, éclairage et chauffage

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.

Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule, tous les éléments soient confinés dans l'appareil.

Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

A proximité d'au moins une issue est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique générale ou de chaque cellule.

Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur de l'entrepôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du stockage par des parois et des portes résistantes au feu. Ces parois sont REI 120 et ces portes EI2 120 C.

Le chauffage de l'entrepôt et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz ne sont pas autorisés dans les cellules de stockage.

Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.

2.2.14. Protection contre la foudre

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010

Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dument autorisées

L'installation respecte les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2008 susvisé.

2.2.15. Chaufferie et local de charge de batteries

S'il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des chariots, ceux-ci sont situés dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité C2.

A l'extérieur de la chaufferie sont installés :

- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'arrivée du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore et visuel d'avertissement en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.

La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible et d'être protégée contre les risques de court-circuit. Dans le cas d'un stockage automatisé, il n'est pas nécessaire d'aménager une telle zone.

2.3. Recensement des potentiels de danger

2.3.1. Connaissance des produits - Etiquetage

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Ces documents sont tenus à disposition des services d'incendie et de secours.

Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.

2.3.2. Etat des stocks de produits

L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010

Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dument autorisées

2.3.3. Localisation des risques

L'exploitant recense et signale sur un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement.

2.4. Exploitation

2.4.1. Caractéristiques géométriques des stockages

Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage et d'éclairage ; cette distance respecte la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe.

Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois et aux éléments de structure.

La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur. Le stockage au-dessus est autorisé sous réserve de la mise en place des moyens de prévention et de protection adaptés aux matières dangereuses liquides.

Les matières stockées en masse (sac, palette, etc.) forment des îlots limités de la façon suivante :

- surface maximale des îlots au sol : 500 mètres carrés ;
- hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;
- distance entre deux îlots : 2 mètres minimum.

Les matières stockées en rayonnage ou en paletier respectent les deux dispositions suivantes sauf si un système d'extinction automatique est présent :

- hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;
- distance entre deux rayonnages ou deux paletiers : 2 mètres minimum.

La fermeture automatique des dispositifs d'obturation (portes coupe-feu) n'est pas gênée par des obstacles.

2.4.2. Matières dangereuses

Les matières chimiquement incompatibles, ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse, ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne sont pas stockées

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
 - **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
 - **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
 - **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dument autorisées

dans la même cellule.

De plus, les matières dangereuses sont stockées dans des cellules dont la zone de stockage fait l'objet d'aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés de prévention et de protection aux risques. Ces cellules sont situées en rez-de-chaussée sans être surmontées d'étages ou de niveaux.

2.4.3. Propreté de l'installation

Les surfaces à proximité du stockage sont maintenues propres et régulièrement nettoyées, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques.

2.4.4. Travaux

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité en configuration standard du stockage, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.

2.4.5. Consignes d'exploitation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction de fumer ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du stockage ;
- l'obligation du « permis d'intervention » ou du « permis de feu » ;
- les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010

Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dument autorisées

- écoulements d'égouts notamment) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.2.12 ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

2.4.6. Vérification périodique et maintenance des équipements

L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

2.4.7. Brûlage

L'apport de feu, sous une forme quelconque, à proximité du stockage est interdit, à l'exception de travaux réalisés conformément au point 2.4.4 de la présente annexe.

2.4.8. Surveillance du stockage

En dehors des heures d'exploitation du stockage, une surveillance de ce stockage, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence, notamment afin de transmettre l'alerte aux services d'incendie et de secours, d'assurer leur accueil sur place et de leur permettre l'accès à tous les lieux.

3. Eau

3.1. Plan des réseaux

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :

- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010

Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dument autorisées

- alimentaire, etc.) ;
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).

3.2. Entretien et surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et à résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de produits non compatibles avec la potabilité de l'eau dans les réseaux d'eau publique ou dans les nappes souterraines.

Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles.

3.3. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets

Les effluents rejetés sont exempts :

- de matières flottantes ;
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

3.4. Eaux pluviales

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs séparateurs d'hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet équivalent. Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles.

Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes :

- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010

Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dument autorisées

- la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ;
- l'effluent ne dégage aucune odeur ;
- teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ;
- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ;
- teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l ;
- teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO₅) inférieure à 100 mg/l.

Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces (toitures, aires de parking, etc.) de l'entrepôt, en cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5.

En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal et les valeurs limites de rejet sont fixés par convention entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte.

3.5. Eaux domestiques

Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative.

Elles sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur sur la commune d'implantation du site.

4. Déchets

4.1. Généralités

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :

- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.

4.2. Stockage des déchets

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination,

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
 - **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
 - **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
 - **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dument autorisées

dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envois et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques.

4.3. Elimination des déchets

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. Il met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités.

Tout brûlage à l'air libre est interdit.

5. Bruit et vibrations

5.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
- zones à émergence réglementée :
 - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
 - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
 - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010

Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dument autorisées

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation)	ÉMERGENCE ADMISSIBLE pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés	ÉMERGENCE ADMISSIBLE pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)	6 dB (A)	4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A)	5 dB (A)	3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

5.2. Véhicules. - Engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

5.3. Vibrations

Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l'annexe III.

5.4. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010

Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dûment autorisées

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation, puis au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

6. Mise en sécurité et remise en état en fin d'exploitation

L'exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont, si possible, enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010

Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dument autorisées

ANNEXE II

DISPOSITIONS APPLICABLESAUX INSTALLATIONS EXISTANTES

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 selon le calendrier suivant :

QUATRE MOIS après la parution du présent arrêté au Journal officiel	DIX-HUIT MOIS après la parution du présent arrêté au Journal officiel
1. Dispositions générales. 2.2.1. Accessibilité au site - dernier alinéa uniquement. 2.2.10. Moyens de lutte contre l'incendie (alinéa 6 et dernier alinéa). 2.2.11. Cuvettes de rétention. 2.2.14. Protection contre la foudre. 2.3. Recensement des potentiels de danger. 2.4.3. Propreté de l'installation. 2.4.4. Travaux. 2.4.5. Consignes d'exploitation. 2.4.6. Vérification périodique et maintenance des équipements. 2.4.7. Brûlage. 3.3. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets. 3.5. Eaux domestiques (alinéa 2). 4. Déchets. 5. Bruit et vibrations. 6. Remise en état en fin d'exploitation.	2.4.2. Matières dangereuses. 2.4.8. Surveillance du stockage. 3.1. Plan des réseaux. 3.4. Eaux pluviales - alinéas 3 à 10.

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010

Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dument autorisées

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et la date de publication du présent arrêté selon le calendrier suivant :

QUATRE MOIS après la parution du présent arrêté au Journal officiel	DIX-HUIT MOIS après la parution du présent arrêté au Journal officiel
2. Dispositions générales. 2.2.1. Accessibilité au site - dernier alinéa uniquement. 2.2.10. Moyens de lutte contre l'incendie (alinéa 6 et dernier alinéa). 2.2.11. Cuvettes de rétention. 2.2.12. Rétention des aires et locaux de travail et isolement du réseau de collecte. 2.2.13. Installations électriques, éclairage et chauffage à l'exception de l'alinéa 3. 2.2.14. Protection contre la foudre. 2.2.15. Chaufferie et local de charge de batteries. 2.3. Recensement des potentiels de danger. 2.4. Exploitation. 3.3. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets. 3.5. Eaux domestiques (alinéa 2). 4. Déchets. 5. Bruit et vibrations. 6. Remise en état en fin d'exploitation.	3.1. Plan des réseaux. 3.4. Eaux pluviales - alinéas 3 à 10.

Les dispositions ne figurant pas dans les tableaux ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
 - **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
 - **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
 - **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dument autorisées

ANNEXE III RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VIBRATIONS

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

La vitesse particulière des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.

1. Valeurs limites de la vitesse particulière

1.1. Sources continues ou assimilées

Sont considérées comme sources continues ou assimilées :

- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES	4 Hz - 8 Hz	8 Hz - 30 Hz	30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes.	5 mm/s	6 mm/s	8 mm/s
Constructions sensibles.	3 mm/s	5 mm/s	6 mm/s
Constructions très sensibles.	2 mm/s	3 mm/s	4 mm/s

1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées

Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieures à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES	4 Hz - 8 Hz	8 Hz - 30 Hz	30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes.	8 mm/s	12 mm/s	15 mm/s
Constructions sensibles.	6 mm/s	9 mm/s	12 mm/s
Constructions très sensibles.	4 mm/s	6 mm/s	9 mm/s

Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulières couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010

Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dument autorisées

des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande-fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.

2. Classification des constructions

Pour l'application des limites de vitesses particulières, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :

- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.
- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.

Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :

- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
- les installations liées à la sûreté générale, sauf les constructions qui les contiennent ;
- les barrages, les ponts ;
- les châteaux d'eau ;
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
- les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;
- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;
- les ouvrages portuaires tels que digues, quais, et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage,

pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées.

3. Méthode de mesure

3.1. Eléments de base

Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.

Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une

Additif ENVIRONNANCE : pour faciliter la lecture, nous indiquons par un trait latéral :

- **Rouge épais** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Rouge fin** à gauche, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 (confère annexe II)
- **Violet épais** à droite, ce qui est applicable avant le 16 août 2010 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010
- **Violet fin** à droite, ce qui est applicable avant le 16 octobre 2011 aux installations existantes autorisées dont la demande d'autorisation a été présentée entre le 1er juillet 2003 et le 16 avril 2010

Ce qui ne porte ni trait rouge, ni trait violet n'est pas applicable aux installations existantes dument autorisées

construction moderne).

3.2. Appareillage de mesure

La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulière dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.

3.3. Précautions opératoires

Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.